



ENFRIADOR DE GABINETE ELÉCTRICO CC6367PHL WL IP66, XXX CLASE 1 / ZONA 2 (ATEX / IECEx) ZONAS EXPLOSIVAS MODELO FLUSH MOUNT AIRE - AGUA

Modelo	Peso (lbs)	Rendimiento @ 40°C ΔT (BTU/hr)	Amps Consumo de Corriente a 115 volts AC	Dimensión del Ventilador	Dimensiones (AxLxP)
CC6367PHL	52 lbs	21,800	0.9	3x6"	30.3 x 14 x 8
Eficiencia: 159.7 Watts / °C ΔT basado en la temperatura interna promedio del gabinete					
Referencia del Certificado ATEX/IECEx: DEMKO 15 ATEX 1403. IECEx UL 15.0081 X					



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Certificado ATEX/IECEx para zonas explosivas Clase I, Zona 2
2. CC6367PHL. Capacidad de enfriamiento: 6,389 Watts instalado en un gabinete no aislado 72" x 36" x 24" con 1 GPM de agua a 20°C, 40°C temperatura ambiente y 60°C temperatura dentro del gabinete
3. Diseñado para instalarse en superficie en el exterior del gabinete
4. La carcasa es de Acero Inoxidable (TIPO 316 CALIBRE 14)
5. Conexiones de entrada y salida de agua
6. Equipado con un empaque de instalación para mantener un sello hermético
7. Probado a presión para asegurar un sello hermético
8. Disponible con CA (115 & 230V) y CD (12, 24 & 48V)
9. Solo instalación vertical
10. Presión del agua refrigerante: Prueba de presión a 100 psi. La presión de trabajo segura es de 60 psi
11. Flujo recomendado de agua (galones por minuto): 1 GPM.
12. Estándares ATEX/IECEx: 60079-0, 6th Ed. + Corr. 1:2012 + Corr. 2:2013, IEC 60079-15, 4th Ed., CENELEC EN 60079-0:2012 + A11:2013 y CENELEC EN 60079-15:2010
13. Para asistencia en el diseño, cotización y dimensiones: Llame al (512) 595-5700

*Sujeto a cambios sin previo aviso



Zonas explosivas, Clase 1, Zona 2
(ATEX/IECEx)
Modelo Flush Mount Aire - Agua



205 s. Edmond Street
Taylor, TX 76574
(512) 595-5700.
www.norenthermal.com

CC6367PHL-WL-IP66, xxx

UL-PBD-7.2.2-200008-D